

SVGW  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## ZERTIFIKAT Nr. 04-057-8 Beg. SVGW

**Antragsteller, Hersteller:** Meidinger AG, CH-4303 Kaiseraugst  
**Vertreter / Vertreiber:** Meidinger AG, CH-4303 Kaiseraugst

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht Nr. 04-057/-058-8 begutachtet der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Verschiedenes: Gas-Druckerhöhungsgebläse mit Direktantrieb  
**Stamm-Bezeichnung:** Hochdruckventilator HA  
**Modelle/Typen:** S-HA ... 1G (-2)  
**Nennweite:** DN 80 – DN 200  
**Anschluss:** Flansch nach EN 1092-1  
**Prüfgrundlage:** 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, ATEX 94/9/EG, EN 14986  
**Begutachtungsgrundlage:** Bericht, Nr. 04-057/-058-8 (11/04) der SVGW Zert.stelle Gas, CH-Schwerzenbach  
**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **31.05.2020**  
**Begutachtet für:**

- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Klärgas mit rostfreien Stahlausführungen
- einen max. Betriebsdruck von 250 mbar
- Umgebungstemperaturen von - 20°C bis + 40°C

**Bestimmungen:** - siehe unter Auflagen im SVGW-Verlängerungsschreiben (02/16).

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW begutachtet anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 8).

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas



Javier Fernandez  
Leiter



Nesimi Öner  
Stv. Leiter

Zürich, 10.02.2016